

	DOM - ZO 13, s.r.o. Oznámený subjekt č. 2570 ZPRÁVA Z POSUZOVÁNÍ	č.: CPR-16-202/ZA04
		str.: 1/1

POSUZOVANÝ SUBJEKT	
Název:	CUBESPACE s.r.o.
Sídlo:	Nad Šetelkou 481, 180 Praha 8
IČ:	278 86 794

DRUH POSUZOVÁNÍ:	<input type="checkbox"/> Prvotní posouzení <input checked="" type="checkbox"/> Průběžný dohled <input type="checkbox"/> Mimořádný dohled
-------------------------	--

ROZSAH POSUZOVÁNÍ				
Normativní dokumenty s požadavky na posuzování:	ČSN EN 1090-1+A1: 2012: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců			
Systém posuzování:	2+ dle CPR			
Organizační jednotky spadající do rozsahu posuzování	Název a adresa			
	CUBESPACE s.r.o., Valdštejnská 805, 472 01 Doksy			
	CUBESPACE s.r.o., Švábky 52/2, 180 00 Praha 8			
	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Zprávu schválil/ vypracoval:	Ing. Lumír Ciompa	vedoucí posuzovatel	28.11. 2019	

REFERENČNÍ DOKUMENTY		
Dokument	Číslo dokumentu	Příloženo Ano Ne
Žádost o posuzování	-	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Smlouva o kontrolní činnosti	ZCV-16-219/S01	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Plán auditu	ZCV-19-228/PA01	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Checklisty – Dotazníky	CPR-16-202/Q04, ZCV-19-228/Q01, Q02	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hodnocení svářečského dozoru	ZCV-19-228/SD01	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Záznamy o neshodách	-	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Návrh osvědčení a jeho přílohy	Osvědčení 2570-CPR-1620201 revize č.1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

ZÁVĚR	
Výsledek:	Posuzovaný subjekt <input checked="" type="checkbox"/> splňuje / <input type="checkbox"/> nesplňuje kritéria v uvedeném rozsahu
Místa pro zlepšení:	Odpovědný zástupce výrobce pro CE značku by měl absolvovat školení v oblasti uvádění stavebních výrobků na trh (Nařízení č. 305/2011). Kvalifikovat alespoň jednoho kmenového pracovníka na provádění kapilární kontroly svarů.
Doporučení pro další postup:	Doporučuji udělení osvědčení č. 2570-CPR-1620201 revize č. 1 v jazyce českém a anglickém z důvodu změny adresy provozovny.
Další informace k posuzování:	Společné posuzování COV a PSSV (zakázky ZCV-19-228 a CPR-16-202).

PŘEZKOUMÁNÍ A ROZHODNUTÍ OZNÁMENÉHO SUBJEKTU				
	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Přezkoumal/ rozhodl:	Ing. Stanislav Šimčík	Zástupce vedoucího oznámeného subjektu 2570	29.11. 2019	